

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu informuje, że w związku z wykryciem w sieci wodociągowej bakterii *Clostridium perfringens* podjęte zostały następujące działania:

- administrator wodociągów dokonał przeglądu wszystkich urządzeń do uzdatniania wody oraz dezynfekcji sieci, rozpoczęto płukanie drenażu w dnio rzeki systemem sprężonego powietrza oraz uzdatnianej wody, płukanie zbiorników koagulacyjnych, filtrów piaskowych oraz płukanie sieci wodociągowej.

Po przeprowadzeniu wymienionych działań zostaną ponowne zlecone badania.

Zastępca kierownika GZK

Marcin Paszkot

tel. kontaktowe:

Kierownik GZK 693064903

1. Wójt Gminy – tel. 601 193700

2. Sekretarz Gminy – tel. 669 190701

3. Kierownik Referatu RTiPG – tel. 693 064945

4. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego – tel. 693 064555